



10. ZAKLJUČAK ^{na}.

Parni kotao 1

Rezultati merenja zagađujućih materija (CO i praškaste materije) PRELAZE granične vrednosti emisija.

Ovaj stacionarni izvor zagađivanja, tokom rada pod navedenim opterećenjem (tačka 8), NIJE USKLAĐEN sa zahtevima propisanim Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016)-Prilog 2, A, Deo I - Granične vrednosti emisija za čvrsta goriva.

U pripremi, uzorkovanju, merenju emisije i izradi izveštaja učestvovali:

Mirjana Rujević, dipl.inž.tehnol.

tehničko osoblje

Darko Elesin, struk. inž. zaš. živ. sred.

tehničko osoblje

mr Ružica Cvetković, dipl.inž.tehnol.

tehnički odgovorna lice

Aleksandar Nikolić, mast. inž. zaš. živ.sred.

izvršni direktor

Datum izdavanja: 16.08.2021.



11. PRILOZI

1. Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja Ministarstva zaštite životne sredine – broj: 353-01-01766/2021-03 od 30.06.2021. godine.
2. Dokumentacija o kvalitetu goriva koje je korišćeno tokom merenja emisije iz postrojenja za sagorevanje – Literaturni podaci o karakteristikama uglja

- kraj Izveštaja -